

CHIARIMENTO N. 2

Quesito: Il CSA all'art.6 "Tipologia di prestazioni richieste" indica le prestazioni previste:

- Attività erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti o svolte a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Contraente e comprensive della fornitura dei componenti e del materiale necessario;
- realizzazione, là dove non presenti, di impianti d'illuminazione di emergenza (plafoniere autonome e soccorritori), di impianti di rivelazione fumi, di impianti idrici fissi antincendio (idranti, naspi, pompe di surpressione, etc.) o altre tipologie di impianto a servizio di aree con particolari esigenze (CED, depositi, locali tecnici, ecc).

Tutto quanto riportato siamo a richiederVi di precisare/chiarire se la procedura di gara prevede l'affidamento anche della manutenzione ordinaria periodica (es: manutenzione semestrale estintori, idranti, porte, impianti rivelazione/spengimento, lampade, etc...), prevista dalle diverse norme tecniche, di tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti indicati nel medesimo art. 6.

Risposta

Le prestazioni oggetto della gara non afferiscono al servizio di manutenzione ordinaria periodica degli impianti antincendio.